

**Управление образования и молодежной политики
Администрации Рыбновского муниципального района**

А К Т

О готовности МБДОУ «Детский сад №6 «Колосок» 1985 года постройки, село/город Ходынино, типовое/нетиповое к 2022/2023 учебному году.

В соответствии с распоряжением главы Администрации Рыбновского муниципального района Рязанской области от 06.05.2022 г. № 166-р проверка проводилась комиссией в составе:

1. **Зайка С.В.** - заместитель Главы Администрации Рыбновского муниципального района по социально-культурному развитию, председатель комиссии.
2. **Кондрашова Е.П.** – начальник Управления образования и молодежной политики Администрации Рыбновского муниципального района Рязанской области.
3. **Новикова С.В.** - председатель Рыбновской районной организации Профсоюза работников народного образования
4. **Гужова О.Н.**- заместитель начальника Управления образования и молодежной политики Администрации Рыбновского муниципального района Рязанской области.
5. **Дрышкина О.С.**- член Общественного Совета Управления образования и молодежной политики, представитель родительской общественности.
6. **Вишневский Д.В.** – начальник ПЦО ОВО по Рыбновскому району – филиал ФГКУ ОВО ВНГ России по Рязанской области.
7. **Симонов И.А.** – сотрудник УФСБ РФ по Рязанской области (по согласованию).
8. **Представитель** полиции по ООП ОМД России по Рыбновскому району.

Проверкой установлено:

1. Проведены работы по укреплению материальной базы (что пристроено, построено, отремонтировано, приобретено, на какую сумму):

- Произведен ремонт коридора пищеблока (318616,40 руб.)
- Произведена покраска уличного игрового оборудования.
- Произведен косметический ремонт групповых комнат.
- Приобретены канцтовары на каждого воспитанника (53 499,16 руб.)
- Приобретена детская мебель (64 143,00 руб.)

2. Санитарное состояние школы и территории (в т.ч. ограждения) удовлетворительное

3. Состояние школьной мебели в классах: Мебель соответствует САНиПин

Какой мебели не хватает (по ростовым группам): Мебелью ДОУ укомплектовано

4. Обеспечены учебно - наглядными пособиями: ДОУ обеспечено учебно – наглядными пособиями обеспечены по ФГОС ДО

5. Что не хватает из технических средств обучения: Укомплектовано полностью

6. Готовность к работе кабинетов: Готовы

7. Готовность к работе мастерских: В ДОУ нет мастерских

8. Вид отопления: АОГВ – 2 шт., автономное.

Котельная (марка и количество котлов, с какого года работают): КС – ТГВ – 31,5\40 – 2 шт. В эксплуатации с 1999 г.

Состояние отопительной системы: В норме

Исправность дымоходов (акт проверки): Акт № 8 от 18.07.2022 г.

Проведена ли работа по устранению потерь тепла: Проведена

9. Готовность отопительной системы (ремонт, промывка, опрессовка): Готова

10. Обеспечены ли классные комнаты освещением по норме: В норме

11. Проверка сопротивления изоляции и заземления (Протокол №1795 от 20.06.2022 г.):

12. Обеспечены ли помещения первичными средствами пожаротушения (количество огнетушителей) Обеспечены, в наличие 6 огнетушителей.

13. Отвечают ли запасные выходы из здания и пути эвакуации установленным требованиям. Наличие планов эвакуации: Отвечают. План эвакуации имеется.

14. Работает ли внутренняя система пожаротушения (количество противопожарных ящиков, состояние кранов, рукавов, стволов): Противопожарный ящик – 1 шт., пожарный водоем – 1. Имеется ли автоматическая пожарная сигнализация: Имеется. АПС – «Сигнал -20», «Орфей»

15.Выполнение правил пожарной безопасности: Выполняются (Проведена пропитка чердачных перекрытий Протокол №299 от 08.07.2022 г., Проведено техническое обследование вентканалов Акт №1 от 25.03.2022 г.)

16.Водоснабжение (состояние воды): В удовлетворительном состоянии

17.Наличие и состояние канализации: Имеется. В удовлетворительном состоянии.

18.Состояние антитеррористической безопасности (ограждение, пропускной режим, КЭВИ, прочие мероприятия):

- металлическое ограждение высотой 1,8 м,
- установлены металлические двери с домофоном на центральном входе и на групповых входных группах,
- АПС выведена на ЕДДС – 11 лучей,
- тревожная кнопка выведена на пульт «ОХРАНА» ОВО по Рыбновскому району – филиал ФГКУ ОВО ВНГ России по Рязанской области,
- имеется освещение по периметру ограждения и на входных группах,
- в ночное время помещения детского сада охраняется сторожами, готов
- наличие средств телефонной связи – сотовые телефоны.

19.Заключение комиссии о готовности школы к новому учебному году:

МБДОУ «Детский сад №6 «Колосок» к началу 2022 – 2023 учебного года - готов

Председатель комиссии: Зайка С.В.

Кондрашова Е.П. Кондрашова

Новикова С.В. Новикова

Гужова О.Н. Гужова

Дрынкина О.С. Дрынкина

Вишневецкий Д.В. Вишневецкий

Симонов И.А. Симонов

Представитель полиции. Юрков Д. С.



Замечания членов комиссии:
