

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
 для формирования электронного паспорта объекта

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект) (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

МБДОУ «Детский сад №6 «Колосок»

ОГРН

10862150003000

(полное и сокращенное наименование объекта)

Вид деятельности объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)

1. Деятельность в сфере образования

ОКВЭД

80.10.1

2

ОКВЭД

дополнительный

3. и т.д.

ОКВЭД

дополнительный

Форма собственности | **Аренда**

ОКФС **14**

(указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма

Бюджетное учреждение

ОКОПФ **72**

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя
объекта

Заведующий

Синяева Л.А.

Телефон, факс руководителя объекта

Тел.8(910)-903-25-19

Факс

E-mail объекта

Kolocok6@yandex.ru

Юридический адрес объекта

391134

Рязанская область, Рыбновский район, с. Ходынино, ул. Центральная

(индекс)

(почтовый адрес)

Фактический адрес объекта

391134

Рязанская область, Рыбновский район, с. Ходынино, ул. Центральная

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование организации владельца (арендатора)
объекта

Колхоз имени Куйбышева

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес организации владельца (арендатора)
объекта

**391134, Рязанская область,
Рыбновский район, с. Ходынино**

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование вышестоящей организации
(собственника)

**Муниципальное образование -
Рыбновский муниципальный район
Рязанской области**

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации

391110

**Рязанская область, г. Рыбное,
пл. Ленина, дом 9**

(индекс)

(почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации

**Глава Администрации
Муниципального
образования
- Рыбновский
муниципальный
Район Рязанской области
Зюба В.В.**

Телефон, факс руководителя вышестоящей
организации

Тел.

Факс

E-mail руководителя вышестоящей организации

8(49137) 5-03-42

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титальный лист)».

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта				Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение	№ пункта, № рисунка СП59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Подходы к объекту, пути движения									
1.1	Пути пешеходного движения									
	Путь пешеходного Движения от ближайшей остановки общественного транспорта до входа в здание	1	0	0	Территория не принадлежит МБДОУ «Детский сад №6 «Колосок»					
		1	0	0	Ширина пешеходных путей «К»	м	1.5	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5	
					Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0	Не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5	
					Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.11	
		0	1	1	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюрным камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м «С»	наличие	нет		п.4.3.4, рис.Д.4	
		0	1	1	Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения «С»	наличие	нет			
1.2	Наружные лестницы									
	Наружная лестница	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
1.3	Пандусы: стационарные									
	Пандусы стационарный	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.6)					
2	Входной узел (п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли)									
2.1	Наружные лестницы									
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.2	Пандусы: стационарные									
	Пандус	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стационарный									
					Уклон пандуса «К»	соотношение, (%)	1:20	Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14	
					Ширина между поручнями «К»	м	1.0	0,9- 1,0	п. 4.1.14	
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	0.9	0,85-0,92	п. 4.1.15, рис. Д.9	Свободная зона 2,1х 2,1 в местах интенсивного использования
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	0.7	0,7		
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м	1.5	1,5		
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м	1.5	1,5		
					Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	соответствует		п. 4.1.16	
					Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	соответствует		п. 4.1.16	
					Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «К», «С»	м	0.3	0,27-0,33	п.5.2.15	
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.) откидной									
	Название зоны	1	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.6)					
2.5	Подъемники мобильные									
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.6	Входные площадки									
	Название зоны	1	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.1.3	
					Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		СП 35-101-2001, п.3.17	
					Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	соответствует		п. 5.1.3	
					Высота площадки без пандуса (отметка площадки) «К»	м	0.025	Не более 0,025	СП 118.13330, п.4.7	
					Размер входной площадки не менее 1,4х2,0 или 1,5х1,85; «К»	соответствие	нет		п. 5.1.3	
					Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2х2,2; «К»	соответствие	Нет (1,5-1,5)		п. 5.1.3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.7	Входные тамбуры										
	Название зоны	1	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
					Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»	соответствие	1.6*2	Не менее 1,5	5.1.7.		
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные										
	Название зоны	1	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
					Ширина в свету «К»	м	0.9	Не менее 1,2	п. 5.1.4		
					Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0.01	Не более 0,014			
2.9	Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей										
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
2.10	Вестибюли общественных зданий										
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
3	Пути движения внутри здания										
3.1	Коридоры, переходы в другие здания										
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров										
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
3.3	Внутренние лестницы										
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
3.4	Пандусы стационарные										
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвигаемые и т.д.)										
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением										
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
3.7	Подъемники мобильные										
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
3.8	Лифты										
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
4	Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ										
4.1	В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.										
	Название зоны	0	0	0	Зона обслуживания «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 7.1.3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4.2	Помещения, места приема МГН в административных зданиях										
	Название зоны	0	0	0							
4.3	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания										
	Название зоны	0	0	0							
4.4	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов										
	Название зоны	0	0	0							
4.5	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений										
	Название зоны	0	0	0							
5	Санитарно-гигиенические помещения (п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)										
5.1	Доступная кабина в общей уборной										
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
					Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	0.75	Не менее 0,75	п.5.3.3 рис.Д.11		
					Ширина кабины «К»	м	нет	Не менее 1,65			
					Глубина кабины «К»	м	нет	Не менее 1,8			
					Ширина двери кабины «К»	м	нет	Не менее 0,9			
					Опорные поручни «О», «К»	наличие	да				
					Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да				
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.6		
					Обозначение символом доступности на двери общей уборной «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.5.1		
5.2	Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)										
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
5.3	Кабины душевые закрытые										
	Название зоны	0	0	0							
5.4	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами										
	Название зоны	0	0	0							
6	Автостоянки										
6.1	Места для парковки автомобилей инвалидов										
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						

Примечание:

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетированного учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.

Заполнил Анкету:	заведующий	Синяева Л.А.		«__»_____2016г.
телефон	Должность	ФИО	(подпись)	
Согласовано:	Должность руководителя обследованного объекта	ФИО	(подпись)	«__»_____2016г.
телефон	8 (910)903-25-19	Синяева Л.А.		

Пример заполнения Анкеты по обеспечению доступности объекта социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения
СПб ГБУ «Центр.....», ул. Исполкомовская, д.27, литер «В»

АНКЕТА

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объекта)

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр»

(СПб ГБУ «Центр»)

ОГРН 1022525923107

(полное и сокращенное наименование объекта)

Вид объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД)

1. Деятельность в области социальных услуг

ОКВЭД 85.3

Форма собственности | Собственность субъекта РФ

ОКФС13

(указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма | Бюджетное учреждение

ОКОПФ
2 09 03

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя объекта

Директор

Петров С.И.

Телефон, факс руководителя объекта

Тел. (812) 576-02-94

Факс (812) 576-02-94

E-mail объекта | centr@mail.ru

Юридический адрес объекта

198000

Санкт-Петербург, Исполкомовская ул., 27 лит. «В»

(индекс)

(почтовый адрес)

Фактический адрес объекта

198000

Санкт-Петербург, Исполкомовская ул., 27 лит. «В»

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование организации владельца (арендатора) объекта

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр»

(в оперативном управлении)

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта

(заполняется в случае отсутствия вышестоящей организации)

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование вышестоящей организации (собственника)

Администрациярайона

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Санкт-Петербурга

Юридический адрес вышестоящей организации

198000

Санкт-Петербург, Невский пр., д.76

(индекс)

(почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации

Глава администрации ...района

Санкт-Петербурга, Ф.И.О.

Телефон, факс руководителя вышестоящей организации

Тел.(812) 536-21-61

Факс. (812) 536-21-60

E-mail руководителя вышестоящей организации

_____@____.gov.spb.ru

Титульный лист, часть II

*Наименование объекта (подразделения объекта) Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр»	
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	198000, Санкт-Петербург, Исполкомовская ул., 27 лит. «В»
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.)	977,4
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	1,2
Кадастровый номер объекта	78 14 15 0 14 1
Категории обслуживаемого населения:	мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отставанием в развитии.	все
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)	нет

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта				Нормативное значение	№ пункта, № рисунка СП 59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ	Примечание
					Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха «У» - инвалидов с отклонениями в развитии	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Подходы к объекту, пути движения									
1.1	Пути пешеходного движения									
	Путь пешеходного движения от ближайшей остановки общественного транспорта до входа в здание	1	1	0	Территория не принадлежит СПб ГБУ «Центр»					
					Ширина пешеходных путей «К»	м	1,5	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5	
		1	1	1	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0,0	Не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5	
					Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.11	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюрным камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м «С»	наличие	нет		п.4.3.4, рис.Д.4	
0	1	1	Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения «С»	наличие	нет					
1.2	Наружные лестницы									
	Наружная лестница	0	0	0						
1.3	Пандусы: стационарные									
	Пандус стационарный	0	0	0						
2.	Входной узел									
	5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли.									
2.1	Наружные лестницы									
	Наружная лестница	0	0	0						
2.2	Пандусы: стационарные									
	Пандус стационарный	1	1	1						
					Уклон пандуса «К»	Соотнош., (%)	10	Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14	
					Ширина между поручнями «К»	м	0,9	0,9- 1,0	п. 4.1.14	
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К»(верхний поручень)	м	0,9	0,85-0,92	п. 4.1.15, рис. Д.9	
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К»(нижний поручень)	м	0,7	0,7	п. 4.1.15, рис. Д.9	
				Свободная зона в верхнем и нижнем	м	1,75	1,5	п. 4.1.15		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»					
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м	1,5	1,5	п. 4.1.15	
					Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.16	
					Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.16	
					Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «О», «К», «С»	м	0,3	0,27-0,33	п.5.2.15	
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвигаемые и т.д.)									
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
2.5	Подъемники мобильные									
2.6	Входные площадки									
	Входная площадка входного узла №1	1	1	1						
					Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 5.1.3	
					Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		СП 35-101-2001, п.3.17	
					Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 5.1.3	
					Высота площадки без пандуса (отметка площадки) «К»	м	0,2	Не более 0,025	СП 118.13330, п.4.7	
					Размер входной площадки не менее 1,4x2,0; 1,5x1,85; «К»	соответствие	-		п. 5.1.3	
		1	1	1	Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2x2,2; «К»	соответствие	Нет (1,5x1,5)		п. 5.1.3	
	Входная площадка входного узла №2	1	1	1						
					Навес «О», «К», «С», «Г»	наличие	да		п. 5.1.3	
					Подсветка «О», «К», «С», «Г»	наличие	да		СП 35-101-2001, п.3.17	
					Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «О», «К», «С», «Г»	соответствие	да		п. 5.1.3	
			1	1	1	Высота площадки без пандуса (отметка площадки) «К»	м	0,2	Не более 0,025	СП 118.13330, п.4.7
		1	1	1	Размер входной площадки не менее 1,4x2,0; 1,5x1,85; «К»	соответствие	Нет (1,5x1,5)		п. 5.1.3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2х2,2; «К»	соответствие	-		п. 5.1.3		
2.7	Входные тамбуры										
	Входные тамбуры входных узлов №1, №2	1	1	1	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»	м	2,4	Не менее 1,5			
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные										
	Входные двери входных узлов №1, №2	1	1	0							
		1	1	0	Ширина в свету «К»	м	0,96	Не менее 1,2	п. 5.1.4		
		1	1	1	Высота каждого элемента порогов «К»	м	0,025	Не более 0,014			
2.9	Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей										
	Название зоны	0	0	0							
2.10	Вестибюли общественных зданий										
	Название зоны	0	0	0							
3.	Пути движения внутри здания										
3.1	Коридоры, переходы в другие здания										
	Коридоры 1 и 2 этажей	1	1								
						Ширина пути движения «К»	м	1,8-2,5	Не менее 1,5	п. 5.2.1	
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров										
	Двери в коридорах 1 и 2 этажей	1	1								
						Ширина «К»	м	0,9	Не менее 0,9	п. 5.2.4	
						Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0,00	Не более 0,014	п. 5.2.4	
					Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	да		п. 5.4.1		
3.3	Внутренние лестницы										
	Лестница №1 и №2	1	1	0							
						Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,3	0,28 - 0,35	п.6.11 СП 118.13330.2012	
						Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,13 - 0,17		
						Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,9	0,85-0,92	п. 5.2.15	
						Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0,3	0,27-0,33		
			0	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	0,0		п. 5.2.11	
						Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	1,12	Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м	0,0	Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
					Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	да		п. 5.2.9	
3.4	Пандусы стационарные									
	Название зоны	0	0	0						
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)									
	Название зоны	0	0	0						
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	Название зоны	0	0	0						
3.7	Подъемники мобильные									
	Мобильный гусеничный подъемник	1	1	1	«К»	наличие	да		п. 4.1.14	
3.8	Лифты									
	Название зоны	0	0	0						
4.	Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ									
4.1	В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.									
	Кабинетная форма обслуживания	1	1	1	Зона обслуживания «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 7.1.3	
4.2	Помещения, места приема МГН в административных зданиях									
	Кабинеты №№	1	1							
	для приема МГН				Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»					
					на одно рабочее место	кв.м	12	12	п. 7.1.13	
					на два рабочих места	кв.м	18	18	п. 7.1.13	
					Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	0,8	Не более 0,85	п.7.1.9, рис. Д12	
					Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) «С»	наличие	да		п.7.1.8	
4.3	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания									
	Название зоны	0	0	0						
4.4	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов									
	Название зоны	0	0	0						
4.5	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных учреждений									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Название зоны	0	0	0						
5.	Санитарно-гигиенические помещения (п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)									
5.1	Доступная кабина в общей уборной									
	Название зоны	0	0	0						
5.2	Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)									
	Универсальная кабина для МГН на 1-м этаже	1	1							
						Ширина «К»	м	3,0	Не менее 2,2	п. 5.3.3 рис.Д.11
		1	1	0		Глубина «К»	м	2,0	Не менее 2,25	п. 5.3.3 рис.Д.11
						Ширина двери кабины «К»	м	0,9	Не менее 0,9	п. 5.3.3 рис.Д.11
						Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	0,75	Не менее 0,75	п. 5.3.3 рис.Д.11
						Опорные поручни «О», «К»	наличие	да		п. 5.3.3 рис.Д.11
		0	1	1		Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г»	наличие	нет		п.5.3.3 рис.Д.11
		0	1	1		Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г»	наличие	нет		п. 5.3.6
	0	1	1		Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «С»	м	нет	1,35	п.5.3.6	
5.3	Кабины душевые закрытые									
	Название зоны	0	0	0						
5.4	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами									
	Название зоны	0	0	0						
6.	Автостоянки									
6.2	Места для парковки автомобилей инвалидов									
	Места для парковки автомобилей инвалидов	0	1	1	Территория не принадлежит СПб ГБУ «Центр»					
					Места для транспорта инвалидов «К», «О»	наличие	да	Не менее 10% от общего количества (но не менее одного места)	п. 4.2.1	
					Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в здание «К», «О»	м	50	Не далее 50 (не далее 100 – при жилых зданиях)	п. 4.2.2	
					Ширина зоны для парковки «К»	м	3,6	3,6	п. 4.2.4	
					Длина зоны для парковки «К»	м	6,0	6,0		
					Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие	да		п. 4.2.1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие	да			

Заполнил Анкету:

 телефон

 Должность

 ФИО

 (подпись)

«__»_____201_г.

Согласовано:

 телефон

 Должность руководителя обследованного
 объекта

 ФИО

 (подпись)

«__»_____201_г.

